

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIESZYNIANKA”

ul. Hajduka 17

43-400 Cieszyn

SKRYTKA POCZTOWA 52

Konta: PKO O/Cieszyn nr 06 1020 1390 0000 6102 0018 9738
BŚK O/Cieszyn nr 10 1050 1083 1000 0001 0399 3408

NIP: 548-007-63-64

REGON: 000484506

Centrala (033) 8520-218
Sekretariat 8522-413
Fax 8520-077

Dz.Techniczny 8522-046
Dz.Opłat mieszk. 8520-240
Dz.Członkowski 8513-350
Windykacja 8513-815

Admin. Centrum 8513-351
Admin. Liburnia 8522-599
Admin. Podgórze 8521-749


L.dz.: TPU / 1 884 /17

Cieszyn, dnia 05.07.2017

Dotyczy : zapytanie do sprawy nr TPU-1/2017 Przebudowa i rozbudowa placów zabaw z zastosowaniem urządzeń zabawowych dla osób niepełnosprawnych i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych przy ul. Brożka 10-16 i Barteczka 23-27 oraz budowa placu rekreacyjnego przy ul. Kamiennej 3 w Cieszynie.

Pytanie nr 1

1. Czy zamawiający wymaga aby przy wszystkich placach zabaw znalazło się ogrodzenie wizualnie przedstawione na rysunkach dołączonych do projektu plac ul. Barteczka 23-27 , typ „antywandal” w ramach przeszłowych?



Czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy pozostałych placach zabaw (ul. Brożka 10-16 i ul. Kamienna 3) ogrodzenia systemowego grubości druta 5mm, ocynkowanego i malowanego proszkowo

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować i wycenić powyższe ogrodzenie ujęte na rysunkach – nie dopuszczamy ogrodzenia alternatywnego.

PYTANIE NR 2

Na wszystkich placach zabaw została zaprojektowana nawierzchnia przerostowa, bardzo prosimy o informację w jakim kolorze Zamawiający wymaga nawierzchni?

Na rynku są dostępne dwa kolory nawierzchni: czarny i zielony , posiadającej Certyfikat Bezpieczeństwa i Atest PZH. W związku z różnicą w cenie bardzo prosimy o informację w jakim kolorze nawierzchnię należy skalkulować do oferty?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować nawierzchnię przerostową w kolorze czarnym posiadającą Certyfikat Bezpieczeństwa i Atest PZH


PYTANIE nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagać załączenia do składanej przez oferentów oferty Kart technicznych zaproponowanych urządzeń wraz z Certyfikatami i Certyfikatu bezpieczeństwa i Atestu PZH na nawierzchnię przerostową w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ:

Wymagamy załączenia Kart technicznych zaproponowanych urządzeń wraz z Certyfikatami

Nie stosujemy nawierzchni przerostowej w kolorze zielonym więc nie potrzebne jest składanie Certyfikatu bezpieczeństwa i Atestu PZH dla niej.

Z-CA PREZEŚA ZARZĄDU

mgr inż. Alicja WŁACH

Publikacja : strona internetowa Zamawiającego

<http://www.smcieszynianka.org.pl/>