

SM Cieszynianka - Jerzy Hławiczka

Od: miastoprojekt <miasto_projekt@poczta.onet.pl>
Wysłano: 21 stycznia 2014 12:42
Do: SM Cieszynianka - Jerzy Hławiczka
Temat: Re: zapytanie firmy EVEREST Brzeszcze

W odpowiedzi na zapytania firmy Everest – Brzeszcze informujemy , iż oczywistym jest wykonanie tynku wap- cementowe na stropie nad parterem .

Tynk wap- cementowy kat III z przetarciem gipsowym

Schody drewniane wg załączonych rozwiązań typ . drewniane (drewno dębowe)

Serafin Miastoprojekt Cieszyn